



# **I/S Norfors Ovnlinje 4 Måling af dioxinmissioner til luften Præstationskontrol**

**Akkrediteret rapport 119-27175.02 B  
Målinger udført i juli 2019  
Projektleder: Jørgen Boje**

Underskriftsberettiget

Prøvningsrapporten er kun gyldig med signatur fra FORCE Technology. Rapporten forefindes som original i FORCE Technologys database og sendes som elektronisk duplikat til kunden. Den hos FORCE Technology lagrede original har forrang som dokumentation for rapportens indhold og gyldighed. Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag med tilladelse fra FORCE Technology.



Kontakt:  
Clean Air Technologies  
Projektleder Jørgen Boje  
Direkte tlf. 43 25 01 39  
Mobil: 42 62 71 39  
E-mail: jbo@force.dk

FORCE Technology  
Park Allé 345  
2605 Brøndby, Danmark  
+45 43 25 00 00  
+45 43 25 00 10  
info@forcetechnology.dk  
www.forcetechnology.com



## Resumé

### Anlæg/ afkast: Ovn 4

Parameter	Enhed	Måling 1	Måling 2	Middel	Miljøkrav	Feltblind/ Drift (%)
Dato	dd-mm-åå	18-07-2019	18-07-2019	-	-	-
Måleperiode	tt:mm	10:56 - 16:56	10:56 - 16:56	-	-	-

### Hjælpeparametre

Temperatur	°C	121	121	121	-	-
O <sub>2</sub>	vol% (tør)	8,4	8,4	8,4	-	Drift: 0,10%
Volumenstrøm	m <sup>3</sup> (n,t)/h	52.000	52.000	52.000	-	-
Volumenstrøm driftstilstand	m <sup>3</sup> /h	91.000	91.000	91.000	-	-

### Koncentrationer

Dioxiner (I-TEQ)	ng/m <sup>3</sup> (ref)	0,048	0,056	0,052	0,10	< 0,0008
------------------	-------------------------	-------	-------	-------	------	----------

(ref) angiver tør røggas ved normaltilstanden (0°C, 101,3 kPa) og 11 % ilt  
Miljøkrav er oplyst af virksomheden.

**Table 1 Resumé af målinger foretaget d. 18-07-2019**



## Indholdsfortegnelse

Resumé .....	2
1 Indledning .....	4
1.1 Formål .....	4
2 Resultater .....	5
2.1 Resultatoversigt .....	5
2.2 Kommentarer til resultaterne .....	5
3 Anlægsbeskrivelse .....	5
3.1 Driftsforhold under målingerne .....	5
4 Målingernes udførelse .....	5
4.1 Målemetoder .....	5
4.2 Kvalitetssikring .....	6
4.2.1 Instrumentdrift .....	6
4.2.2 Lækagekontrol .....	6
4.2.3 Forhold af betydning for måleusikkerheden .....	6
Bilag A    Målemetoder og usikkerheder .....	7



## 1 Indledning

FORCE Technology har den 18 juli 2019 udført måling af emissioner til luften på virksomheden I/S Norfors's Ovnlinje 4:

Rekvirent: I/S Norfors ved Claus Carlsson

Adresse: Savsvinget 2, 2970 Hørsholm

Målingerne er udført af: Nicolai Madvig Madsen

Rapporten er udarbejdet af: Nicolai Madvig Madsen

Måleparametre og målingernes varighed fremgår af resultatoversigten i kapitel 2.1.

Prøveudtagning og analyse er gennemført i overensstemmelse med FORCE Technologys akkreditering nr. 51 fra DANAK.

Følgende er ikke omfattet af akkrediteringen:

- oplysninger om drifts- og produktionsforhold

Resultatet af målingerne gælder kun for det aktuelle anlæg, i de aktuelle måleperioder og for de aktuelle driftssituationer.

### 1.1 Formål

At dokumentere virksomhedens emission af dioxin til omgivelserne fra ovnlinje 4.

## 2 Resultater

### 2.1 Resultatoversigt

#### Anlæg/afkast: Ovn 4

Parameter	Enhed	Måling 1	Måling 2	Middel	Miljøkrav	Feltblind/ Drift (%)
Dato	dd-mm-åå	18-07-2019	18-07-2019	-	-	-
Måleperiode	tt:mm	10:56 - 16:56	10:56 - 16:56	-	-	-
Dato, volumenstrøm	dd-mm-åå	18-07-2019	18-07-2019	-	-	-
Måleperiode, volumenstrøm	tt:mm	11:45 - 11:50	11:45 - 11:50	-	-	-
Kanalareal	m <sup>2</sup>	1,539		-	-	-

#### Hjælpeparametre

Temperatur	°C	121	121	121	-	-
CO <sub>2</sub>	vol% (tør)	11,2	11,2	11,2	-	Drift: 0,10%
O <sub>2</sub>	vol% (tør)	8,4	8,4	8,4	-	Drift: 0,10%
H <sub>2</sub> O	vol%	18,0	18,3	18,1	-	-
Volumenstrøm	m <sup>3</sup> (n,t)/h	52.000	52.000	52.000	-	-
Volumenstrøm driftstilstand	m <sup>3</sup> /h	91.000	91.000	91.000	-	-

#### Koncentrationer

Dioxiner (I-TEQ)	ng/m <sup>3</sup> (ref)	0,048	0,056	0,052	0,10	< 0,0008
------------------	-------------------------	-------	-------	-------	------	----------

#### Masseemissioner

Dioxin (I-TEQ)	µg/h	3,2	3,7	3,4	-	-
----------------	------	-----	-----	-----	---	---

(ref) angiver tør røggas ved normaltstanden (0°C, 101,3 kPa) og 11 % ilt  
Miljøkrav er oplyst af virksomheden.

**Tabel 2 Resultat af målinger foretaget d. 18-07-2019**

### 2.2 Kommentarer til resultaterne

Alle de i Tabel 2 anførte miljøkrav er overholdt i henhold til kontrolreglen i Luftvejledningen.

## 3 Anlægsbeskrivelse

Anlægget har til formål at forbrænde husholdningsaffald.

### 3.1 Driftsforhold under målingerne

Virksomheden oplyser normale driftsforhold under målingerne.

## 4 Målingernes udførelse

### 4.1 Målemetoder

De anvendte målemetoder og deres tilhørende usikkerhed er beskrevet i Bilag A.

## 4.2 Kvalitetssikring

### 4.2.1 Instrumentdrift

Mindst en gang om dagen kontrolleres monitorernes drift ved nul- og span-aflæsninger før og efter målingen. Hvis driften er mere end 5% skal målingen kasseres. Alle måleresultater er korrigeret for drift og resultatet af driftskontrollen anføres i resultatskemaet i afsnit 0.

### 4.2.2 Lækagekontrol

Alle målinger er testet for lækage i henhold til standarderne. Hvis lækagen er større end kontrolværdien rapporteres målingen ikke.

### 4.2.3 Forhold af betydning for måleusikkerheden

#### Målestedets indretning

Målestedets indretning og eventuelt manglende traverseringspunkter har en betydning for måleusikkerheden. Ved målinger, som omfatter måling af volumenstrøm, testes altid om målestedet er egnet<sup>1</sup>.

Målestedet er indrettet med 2x4 stk. 4" måleporte med DIN100 flanger med 4" gennemføringer med indvendigt RG. Måleportene er let forskudt fra centerlinje af kanelen men dog uden nævneværdig betydning for målingernes usikkerhed. Målestedet ses på billede 1.



**Figur 1** Målegalleri for ovnlinje 4

Oplysninger om forholdene på målestedet er ikke omfattet af akkreditering nr. 51.

#### Afvielser fra akkrediterede metoder

Ingen.

<sup>1</sup> Måleusikkerheden under optimale forhold er angivet i Bilag A. Det er ikke muligt angive usikkerheden ved ikke-optimale forhold (dårligt indrettede målesteder eller manglende traverseringspunkter). Når målestedet er fundet "ikke egnet", kan usikkerheden på måleresultater for partikler og volumenstrøm være betydelig.

## Akkrediteret rapport - sagsnr.: 119-27175.02

Bilag kan indeholde oplysninger, der ikke er omfattet af akkrediteringen

### Bilag A Målemetoder og usikkerheder

I det følgende gives en kort beskrivelse af de anvendte målemetoder og deres tilhørende detektionsgrænser, referencer og usikkerhed.

Generelt vedr. detektionsgrænser, usikkerheder og læktest:

Monitorer:

Detektionsgrænsen er defineret som en procent af måleområdet eller som repeterbarheden ved gentagne nul-punktsmålinger.

Usikkerheden er opgivet som den normalt opnåelige usikkerhed ved et homogent målested (dvs. hvor gaskoncentrationen ikke varierer over måletværsnittet). Usikkerheden i rapporten opgives i % af målt værdi eller som en absolut værdi i måleenheden. Usikkerheden i dette afsnit er den maksimale usikkerhed ved normalt forekommende koncentrationer (langt over detektionsgrænsen). Ved måling i inhomogene målesteder (hvor gassens koncentration ikke er konstant over tværsnittet) kan usikkerheden være betydelig.

Læktest udføres før hver prøve, hvor relevant. Kun prøver, hvor kriteriet er opfyldt rapporteres.

Manuelle metoder:

Detektionsgrænsen er opgivet som den normalt opnåelige ved en normal præstationskontrol. Dvs. ved 60 minutters måletid, normal sugehastighed og akkrediteret analyse. Detektionsgrænsen kan i det enkelte tilfælde være lavere eller højere end den angivne værdi. Lavere detektionsgrænser kan f.eks. opnås ved større udsuget mængde. Metoder, der omfatter flere stoffer (f.eks. spormetaller), kan have forskellig detektionsgrænse for de forskellige stoffer. Den laveste værdi er opgivet. Detektionsgrænsen defineres som middelværdien af gentagne blindprøver plus tre gange spredningen af de gentagne blindprøver.

Usikkerheden er opgivet som den normalt opnåelige usikkerhed ved et målested, der opfylder kravene til traverseringsmålinger i DS/EN 15259. Ved afvigelse fra krav til målestedet kan usikkerheden være betydelig. Usikkerheden i rapporten opgives i % af målt værdi eller som en absolut værdi i måleenheden. Usikkerheden i dette afsnit er den normalt opnåelige usikkerhed ved normalt forekommende koncentrationer (langt over detektionsgrænsen).

Gastemperatur:

Måles med en pt100-termoføler eller en NiCr/NiAl-termoføler tilsluttet et digitaltermometer eller datalogger. Visningen aflæses med korte intervaller, og/eller signalet opsamles på datalogger.

Måleområde: -40 - 600°C

Usikkerhed (95% konfidensinterval, k=2): 2,5°C (absolut)

Reference/standard: VDI 3511 bl. 1-5, DS/IEC 584-2, DS/IEC 584-2 amd. 1

CO<sub>2</sub>-koncentration:

På en tør og partikelfri delgasstrøm bestemmes CO<sub>2</sub>-koncentrationen med en nondispersiv infrarød (NDIR) monitor.

Måleområde: 0 - 20 vol%

Metodens detektionsgrænse: 0,25 vol%

Usikkerhed (95% konfidensinterval, k=2): 6% af målt værdi.

Reference/standard: USEPA M.3A, DS/ISO 12039

O<sub>2</sub>-koncentration:

På en tør og partikelfri delgasstrøm bestemmes O<sub>2</sub>-koncentrationen med en paramagnetisk monitor.

Måleområde: 0 - 25 vol%

Metodens detektionsgrænse: 0,25 vol%

Usikkerhed (95% konfidensinterval, k=2): 6% af målt værdi.

Reference/standard: DS/EN 14789, MEL-05

## Akkrediteret rapport - sagsnr.: 119-27175.02

*Bilag kan indeholde oplysninger, der ikke er omfattet af akkrediteringen*

**Volumenstrøm:** Gashastigheden måles ved hjælp af et pitotrør i forbindelse med et skrårørsmanometer eller mikro-manometer, hvormed det dynamiske tryk måles. Hastigheden bestemmes i et antal målepunkter over kanaltværnsnittet. Ud fra hastigheden og måleplanets areal beregnes volumenstrømmen. Ud over volumenstrømsmåling udføres der altid en test af målestedets egnethed til flowmåling og isokinetisk prøveudtagning (de såkaldte gridmålinger). Testen udføres i henhold til DS/EN 15259, som i afsnit 6.2 opstiller en række krav, som skal være opfyldt før målestedet betegnes som egnet.

EN 16911-1 tillader korrektion for vægeffekt. For cirkulære og rektangulære kanaler kan der korrigeres med en faktor 0,995 hvis indersiden er glat og med en faktor 0,99 hvis indersiden er ru. Denne måling er korrigeret med faktoren 0,995.

Måleområde: 0 - 40 m/s

Metodens detektionsgrænse: 1,9 m/s

Usikkerhed (95% konfidensinterval, k=2): 10% af målt værdi eller 3.000 m<sup>3</sup>(n,t)/h (ved værdier mindre end 5 gange detektionsgrænsen)

Reference/standard: EN/ISO 16911-1, MEL-25

### Vanddampindhold:

En kendt delgasmængde renses for partikler og udsuges gennem en kondenspotte og et silicageltårn, hvori gas-sens vand adsorberes. Efter endt måling bestemmes den opsamlede vandmængde gravimetrisk.

Måleområde: 0 - 75 vol%

Metodens detektionsgrænse: 2 vol%

Usikkerhed (95% konfidensinterval, k=2): 8% af målt værdi eller 0,8 vol% (ved værdier mindre end 5 gange detektionsgrænsen)

Reference/standard: DS/EN 14790

### Dioxiner og furaner (PCDD og PCDDF), (Poly Chlorerede Dibenzo Dioxiner / Furaner):

En delgasstrøm udsuges isokinetisk i repræsentative målepunkter over måleplanet i overensstemmelse med partikelmålinger. Prøvegassen ledes først gennem et opvarmet filter, hvor partiklerne opsamles, og derefter gennem en køler, hvor den køles til under 20°C, hvorved vanddamp udkondenseres og opsamles. Til sidst ledes gassen gennem en fast adsorbent bestående af XAD-2, hvor de ikke udkondenserede komponenter opsamles. Herfra ledes gassen gennem tørretårn, flowmeter, pumpe samt gasmåler. Den del af udstyret, der kommer i kontakt med gassen, er til og med den faste adsorbent bygget i glas.

Efter endt prøvetagning skylles udstyret med acetone og toluen, og de fire fraktioner - filter, kondensat, XAD-2 og skyllevæske sendes til analyse, hvor de ekstraheres med toluen, og en delprøve heraf oprenses og analyseres med HRGC/HRMS efter isotopfortyndingsmetoden.

Måleområde: 0 - 300 ng/m<sup>3</sup>(n,t)

Metodens detektionsgrænse: 0,0008 ng/m<sup>3</sup>(n,t)

Usikkerhed: 27% af målt værdi (95% konfidensinterval).

Underleverandør: Alkontrol Laboratories, SWEDAC akkreditering nr. 1006

Reference/standard: DS/EN 1948 del 1-3, MEL-15